

# ZERTIFIKAT

**Zertifikatinhaber**

**BELIMO Automation AG**  
**Brunnenbachstr. 1**  
**8340 Hinwil**  
**SCHWEIZ**

**Produkt**

Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen für Wärmeerzeugungsanlagen

**Typ, Modell**

01HT-101\*A

**Prüfgrundlage(n)**

DIN EN 14597:2015-02

Zertifizierungsprogramm Temperaturregel- und -begrenzungseinrichtungen für wärmeerzeugende Anlagen (2009-01)

**Konformitätszeichen****Registernummer**

TW1253

**Gültig bis**

2025-02-28

**Nutzungsrecht**

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  
Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

**Zertifikat** TW1253 von 2020-03-30

**Technische Angaben** Siehe technisches Datenblatt zur o. g. Registernummer unter [www.dincertco.de](http://www.dincertco.de)  
die Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung ist geeignet  
- als Temperaturwächter (TW) mit den  
Wirkungsweisen 2B, 2L

**Prüflaboratorium/  
Überwachungsstelle** TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Prüflabor für Kälte-,  
Klima- u. Wärmetechnik  
Ridlerstraße 65  
80339 München  
DEUTSCHLAND

**Prüfbericht(e)** C-T 1642-00/20 von 2020-02-06

**Bemerkung(en)** Grundlage der Prüfung  
  
DIN EN 60730-2-9:2011-07  
DIN EN 60730-1:2012-10  
DIN EN 60730-1:2017-05  
DIN EN 60335-1:2012-10, Abschnitt 30

